

經濟部經貿人員培訓所 建築相關設施維護管理情形

114年1月14日

一、建築物

(一)維護管理規定：「建築法」及「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」等相關規定

(二)相關證明資料：

網路申報	申報結果通知書-查核合格																																																																											
建築物公共安全檢查網路申報掛號憑證	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">正本</div> <div style="text-align: center;"> <p>新竹市政府</p> <p>建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書</p> </div> <div style="text-align: right;">F 1-5</div> </div>																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>掛號日期/送件日期</td> <td>112年12月27日</td> <td>掛號號碼/報備序號</td> <td>20231227214940</td> </tr> <tr> <td>檢查登記號碼</td> <td>J11210026380</td> <td>檢查人</td> <td>周進編</td> </tr> <tr> <td>檢查機構</td> <td colspan="3">銘洋工業技師事務所</td> </tr> <tr> <td>申報人</td> <td colspan="3">李昊禧</td> </tr> <tr> <td>場所名稱</td> <td colspan="3">經濟部經貿人員培訓所</td> </tr> <tr> <td>場所地址</td> <td colspan="3">新竹市東區光復路2段3號</td> </tr> <tr> <td>檢附文件</td> <td colspan="3"> 申報書1份 檢查報告書總表1份 改善計畫書0份 檢查報告書1份 昇降設備使用許可證記錄表1份 檢查記錄簡圖1份 建築物疑似石綿建材標示表0份 現況照片1份 使用執照影本1份 建物權利證明影本1份 保險證明文件1份 室內裝修合格證明0份 專業機構或檢查人認可證影本1份 主用途及從屬用途檢查表0份 營利事業登記證影本0份 防火標章附件0份 合法房屋證明文件1份 其他0份 </td> </tr> <tr> <td>注意事項</td> <td colspan="3"> 一、本掛號憑證係由核發，茲證明“檢查人”利用本作業進行建築物公共安全檢查申報掛號作業，委託人(申報人)可自行上網查證本掛號資料是否正確。 二、提醒您收到本掛號憑證時，請先上網查驗本次建築物公共安全檢查申報掛號作業之完整性與正確性。 三、本作業之網址為https://cloudbm.cpami.gov.tw/bccs/LoginPage?apkey=f9e177d4-0ced-472c-9bc0-e6381e9e8309&backurl=https://cloudbm.cpami.gov.tw/BLS/bccslogin。 </td> </tr> </table>	掛號日期/送件日期	112年12月27日	掛號號碼/報備序號	20231227214940	檢查登記號碼	J11210026380	檢查人	周進編	檢查機構	銘洋工業技師事務所			申報人	李昊禧			場所名稱	經濟部經貿人員培訓所			場所地址	新竹市東區光復路2段3號			檢附文件	申報書1份 檢查報告書總表1份 改善計畫書0份 檢查報告書1份 昇降設備使用許可證記錄表1份 檢查記錄簡圖1份 建築物疑似石綿建材標示表0份 現況照片1份 使用執照影本1份 建物權利證明影本1份 保險證明文件1份 室內裝修合格證明0份 專業機構或檢查人認可證影本1份 主用途及從屬用途檢查表0份 營利事業登記證影本0份 防火標章附件0份 合法房屋證明文件1份 其他0份			注意事項	一、本掛號憑證係由核發，茲證明“檢查人”利用本作業進行建築物公共安全檢查申報掛號作業，委託人(申報人)可自行上網查證本掛號資料是否正確。 二、提醒您收到本掛號憑證時，請先上網查驗本次建築物公共安全檢查申報掛號作業之完整性與正確性。 三、本作業之網址為 https://cloudbm.cpami.gov.tw/bccs/LoginPage?apkey=f9e177d4-0ced-472c-9bc0-e6381e9e8309&backurl=https://cloudbm.cpami.gov.tw/BLS/bccslogin 。			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>檢查登記碼：J11210026380</p> <p>受文者：李昊禧</p> <p>副受文者：銘洋工業技師事務所</p> <p>主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。</p> <p>通知事項： 一、本次所附申報書件，查核結果如下： 查核合格，予以備查。 二、下次(年度)應申報期間為114年10月01日至114年12月31日，屆時請依規定辦理申報。 三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。 四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h2 style="margin: 0;">新竹市政府</h2> <p style="margin: 0;">(建築管理專用)</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>《附表一》申報資料表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 5%;">申報類別</td> <td rowspan="2" style="width: 10%;"> <input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 之主任委員、管理員 負責人 </td> <td style="width: 20%;">姓名</td> <td>李昊禧</td> <td style="width: 15%;">國民身分證字號 (或統一編號)</td> <td>V*****48</td> </tr> <tr> <td>通訊住址</td> <td>新竹市*****3號</td> <td>通訊電話</td> <td>03*****25</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">申報建築物概要</td> <td>申報建築物或營業場所名稱</td> <td colspan="2">經濟部經貿人員培訓所</td> <td>現況用途</td> <td>02【辦公場所】政府機關、04【中學以上教育場所】學院教室、01【宿舍營業場所】宿舍</td> </tr> <tr> <td>建築物地址</td> <td colspan="2">新竹市東區光復路2段3號</td> <td>使用執照</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">專業機構負責人資料</td> <td>機構(事務所)名稱</td> <td>銘洋工業技師事務所</td> <td>認可證字號</td> <td colspan="2">40C3E00388</td> </tr> <tr> <td>機構(事務所)負責人姓名</td> <td>周進編</td> <td>通訊電話</td> <td colspan="2">03*****23</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">專業檢查人員資料</td> <td>防火避難設施類</td> <td>姓名</td> <td>周進編</td> <td>認可證字號</td> <td>40C3E00388</td> </tr> <tr> <td>設備安全類</td> <td>姓名</td> <td>周進編</td> <td>認可證字號</td> <td>40C3E00388</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理</p> </div>	申報類別	<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 之主任委員、管理員 負責人	姓名	李昊禧	國民身分證字號 (或統一編號)	V*****48	通訊住址	新竹市*****3號	通訊電話	03*****25	申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	經濟部經貿人員培訓所		現況用途	02【辦公場所】政府機關、04【中學以上教育場所】學院教室、01【宿舍營業場所】宿舍	建築物地址	新竹市東區光復路2段3號		使用執照		專業機構負責人資料	機構(事務所)名稱	銘洋工業技師事務所	認可證字號	40C3E00388		機構(事務所)負責人姓名	周進編	通訊電話	03*****23		專業檢查人員資料	防火避難設施類	姓名	周進編	認可證字號	40C3E00388	設備安全類	姓名	周進編	認可證字號	40C3E00388
掛號日期/送件日期	112年12月27日	掛號號碼/報備序號	20231227214940																																																																									
檢查登記號碼	J11210026380	檢查人	周進編																																																																									
檢查機構	銘洋工業技師事務所																																																																											
申報人	李昊禧																																																																											
場所名稱	經濟部經貿人員培訓所																																																																											
場所地址	新竹市東區光復路2段3號																																																																											
檢附文件	申報書1份 檢查報告書總表1份 改善計畫書0份 檢查報告書1份 昇降設備使用許可證記錄表1份 檢查記錄簡圖1份 建築物疑似石綿建材標示表0份 現況照片1份 使用執照影本1份 建物權利證明影本1份 保險證明文件1份 室內裝修合格證明0份 專業機構或檢查人認可證影本1份 主用途及從屬用途檢查表0份 營利事業登記證影本0份 防火標章附件0份 合法房屋證明文件1份 其他0份																																																																											
注意事項	一、本掛號憑證係由核發，茲證明“檢查人”利用本作業進行建築物公共安全檢查申報掛號作業，委託人(申報人)可自行上網查證本掛號資料是否正確。 二、提醒您收到本掛號憑證時，請先上網查驗本次建築物公共安全檢查申報掛號作業之完整性與正確性。 三、本作業之網址為 https://cloudbm.cpami.gov.tw/bccs/LoginPage?apkey=f9e177d4-0ced-472c-9bc0-e6381e9e8309&backurl=https://cloudbm.cpami.gov.tw/BLS/bccslogin 。																																																																											
申報類別	<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 之主任委員、管理員 負責人	姓名	李昊禧	國民身分證字號 (或統一編號)	V*****48																																																																							
		通訊住址	新竹市*****3號	通訊電話	03*****25																																																																							
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	經濟部經貿人員培訓所		現況用途	02【辦公場所】政府機關、04【中學以上教育場所】學院教室、01【宿舍營業場所】宿舍																																																																							
	建築物地址	新竹市東區光復路2段3號		使用執照																																																																								
專業機構負責人資料	機構(事務所)名稱	銘洋工業技師事務所	認可證字號	40C3E00388																																																																								
	機構(事務所)負責人姓名	周進編	通訊電話	03*****23																																																																								
專業檢查人員資料	防火避難設施類	姓名	周進編	認可證字號	40C3E00388																																																																							
	設備安全類	姓名	周進編	認可證字號	40C3E00388																																																																							

二、昇降設備

(一) 維護管理規定：「建築法」及「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」等相關規定

(二) 相關證明資料：


電梯使用許可證 1



電梯使用許可證 2



電梯使用許可證 3



三、消防設備

- (一)維護管理規定：「消防法」及「消防安全設備檢修及申報辦法」等相關規定
- (二) 相關證明資料：

113 年度消防安全設備檢修申報受理單

新竹市消防局消防安全設備檢修申報受理單	
消防局地址：新竹市東區光復路二段3號 受理日期：113年03月22日 受理人員：第一大隊 郭義吉	申報內容： <ul style="list-style-type: none"> 一、申報表之基本資料是否填寫完整。 二、申報表之基本資料是否與現場相符。 三、申報表之基本資料是否與現場相符。 四、申報表之基本資料是否與現場相符。 五、申報表之基本資料是否與現場相符。 六、申報表之基本資料是否與現場相符。 七、申報表之基本資料是否與現場相符。 八、申報表之基本資料是否與現場相符。 九、申報表之基本資料是否與現場相符。 十、申報表之基本資料是否與現場相符。 十一、申報表之基本資料是否與現場相符。 十二、申報表之基本資料是否與現場相符。 十三、申報表之基本資料是否與現場相符。 十四、申報表之基本資料是否與現場相符。 十五、申報表之基本資料是否與現場相符。 十六、申報表之基本資料是否與現場相符。 十七、申報表之基本資料是否與現場相符。 十八、申報表之基本資料是否與現場相符。 十九、申報表之基本資料是否與現場相符。 二十、申報表之基本資料是否與現場相符。
消防安全設備檢修申報表	消防安全設備檢修報告書
申報日期：113年03月22日	申報日期：113年03月22日

113 年度消防安全設備檢修申報表

消防安全設備檢修申報表	
管理權人 姓名：李晏禧 通訊處：新竹市光復路二段3號 戶籍地：新竹市光復路二段3號 電話：(0) : 03-5714125 (H) : 樓層別：B1F~7F等 使用執照用途：教室/辦公室/宿舍 使用執照字號：70建都字第1324號 場所名稱：經濟部經貿人員培訓所 地址：新竹市光復路二段3號 名稱：經濟部經貿人員培訓所 通訊處：新竹市光復路二段3號 負責人名稱：溫復昌 戶籍地：新竹市光復路二段3號 出生日期：民國113年2月29日 姓名：溫復昌 通訊處：新竹市東區龍山里龍山西路106號 證書字號：消防證字第672號 身分證文件字號：330010000000000000 電話：03-5645950	樓地板面積：18.467 m ² 實際用途：教室/辦公室/宿舍 構造：鋼筋混凝土造 檢修項目： <ul style="list-style-type: none"> 滅火設備 警報設備 避難逃生設備 消防搶救上之必要設備
申報所概要 場所名稱：經濟部經貿人員培訓所 地址：新竹市光復路二段3號 構造：鋼筋混凝土造	檢修項目 滅火設備： <ul style="list-style-type: none"> 滅火器 室內消防栓設備 室外消防栓設備 自動撒水設備 水霧滅火設備 泡沫滅火設備 簡易自動滅火設備 乾粉滅火設備 海龍滅火設備 適化煙滅火設備 警報設備： <ul style="list-style-type: none"> 火警自動警報設備 瓦斯漏氣火警自動警報設備 緊急廣播設備 一九火災通報裝置 避難逃生設備： <ul style="list-style-type: none"> 標示設備 避難器具 緊急照明設備 消防搶救上之必要設備： <ul style="list-style-type: none"> 連結送水管 無鉛電瓶輔助設備 消防專用蓄水池 排煙設備 緊急電源插座 其他經中區主管機關認之消防安全設備或必要檢修項目 防盜系統綜合操作裝置 防盜系統綜合操作裝置 防盜系統綜合操作裝置 前項設備檢查表共28頁。(如附件, 不含本頁)
檢修機構或人員 設備師或設備士：溫復昌 通訊處：新竹市東區龍山里龍山西路106號 證書字號：消防證字第672號 身分證文件字號：330010000000000000 電話：03-5645950	管理權人(自行辦理者, 於右列處進行勾選) <input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)
本次檢查日期：自 113 年 2 月 29 日 至 113 年 2 月 29 日 前次檢查日期：自 112 年 3 月 13 日 至 112 年 3 月 13 日 申報日期：民國 113 年 3 月 5 日	管理權人(簽章)：

113 年度消防安全設備檢修報告書

消防安全設備檢修報告書	
申報所概要 樓層別：B1F~7F等 使用執照用途：教室/辦公室/宿舍 場所名稱：經濟部經貿人員培訓所 地址：新竹市光復路二段3號 構造：鋼筋混凝土造 使用執照字號：70建都字第1324號 場所名稱：經濟部經貿人員培訓所 通訊處：新竹市光復路二段3號 負責人名稱：溫復昌 戶籍地：新竹市光復路二段3號 出生日期：民國113年2月29日 姓名：溫復昌 通訊處：新竹市東區龍山里龍山西路106號 證書字號：消防證字第672號 身分證文件字號：330010000000000000 電話：03-5645950	樓地板面積：18.467 m ² 實際用途：教室/辦公室/宿舍 構造：鋼筋混凝土造
檢修項目 滅火設備： <ul style="list-style-type: none"> 滅火器 室內消防栓設備 室外消防栓設備 自動撒水設備 水霧滅火設備 泡沫滅火設備 簡易自動滅火設備 乾粉滅火設備 海龍滅火設備 適化煙滅火設備 警報設備： <ul style="list-style-type: none"> 火警自動警報設備 瓦斯漏氣火警自動警報設備 緊急廣播設備 一九火災通報裝置 避難逃生設備： <ul style="list-style-type: none"> 標示設備 避難器具 緊急照明設備 消防搶救上之必要設備： <ul style="list-style-type: none"> 連結送水管 無鉛電瓶輔助設備 消防專用蓄水池 排煙設備 緊急電源插座 其他經中區主管機關認之消防安全設備或必要檢修項目 防盜系統綜合操作裝置 防盜系統綜合操作裝置 防盜系統綜合操作裝置 前項設備檢查表共28頁。(如附件, 不含本頁)	管理權人(自行辦理者, 於右列處進行勾選) <input type="checkbox"/> (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)
本次檢查日期：自 113 年 2 月 29 日 至 113 年 2 月 29 日	檢修機構或檢修人員：溫復昌

四、高低壓電力設備

(一) 維護管理規定：「電業法」及「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」等相關規定。

(二) 相關證明資料：

1. 本所高低壓設備係委託台灣大展顧問股份有限公司辦理每月巡檢 1 次，每六個月非停電檢驗 1 次(紅外線熱顯影像)，每年停電檢驗 1 次。
2. 檢附巡檢紀錄及定期(停電)檢驗紀錄。

113 年 7 月巡檢紀錄

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司
用電設備巡檢紀錄表

桃園市中原路吉林二路 135 巷 23 號 1 樓 TEL: (03) 4512588-4512990 FAX: (03) 4614539
E-mail: dojen.homes@msa.hinet.net 地址: 台中市經二路 135 巷 23 號 1 樓

客戶名稱: 育英學校 電話: 5714105 地址: 台中市經二路 135 巷 23 號 1 樓
天氣: 晴 氣溫: 27 度 C 巡檢日期: 113 年 7 月 22 日

NO.	項目	檢查結果	備註
1	室外線路	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
2	支持端子	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
3	電力電纜	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
4	斷路器	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
5	比壓器	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
6	比壓器	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
7	變壓器	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
8	低壓開關	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
9	指示燈	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
10	台電標誌	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	

建議事項: 絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好

客戶簽字: 羅國豪 檢電人: 符電檢師 電話: 03-4614539

113 年 11 月巡檢紀錄

台灣大展顧問股份有限公司
台灣大發電檢股份有限公司
用電設備巡檢紀錄表

桃園市中原路吉林二路 135 巷 23 號 1 樓 TEL: (03) 4512588-4512990 FAX: (03) 4614539
E-mail: dojen.homes@msa.hinet.net 地址: 台中市經二路 135 巷 23 號 1 樓

客戶名稱: 育英學校 電話: 5714105 地址: 台中市經二路 135 巷 23 號 1 樓
天氣: 晴 氣溫: 20 度 C 巡檢日期: 113 年 11 月 27 日

NO.	項目	檢查結果	備註
1	室外線路	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
2	支持端子	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
3	電力電纜	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
4	斷路器	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
5	比壓器	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
6	比壓器	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
7	變壓器	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
8	低壓開關	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
9	指示燈	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	
10	台電標誌	絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好	

建議事項: 絕緣良好 絕緣良好 絕緣良好

客戶簽字: 羅國豪 檢電人: 符電檢師 電話: 03-4614539

113 年 5 月 28 日定期 (非停電) 檢驗

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	經濟部專業人員研究中心	填表日期	113年5月28日
用電場所負責人	主任	檢測日期	113年5月28日
用電地址	新竹市光復路二段3號	檢測方式	<input type="checkbox"/> 併電檢測 <input checked="" type="checkbox"/> 非併電檢測
通訊地址	新竹市光復路二段3號	責任分界點	16985 D06534
供電方式及電壓	3φ 3φ	電 號	06-17-1114-02-9
高壓設備容量	動力=1490.40kw, 電燈=48.00kw, 其他=	電 壓	470.45kVA
專任電氣技術人員	黑松機電技術股份有限公司	契約容量	250kVA
專業檢驗機構名稱	黑松機電技術股份有限公司	下次檢測月份	113年11月
附件及檢測項目	學次數量	排列結果	說明
附件(一)A表: 高壓以上電纜、溫濕度等系統檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(二)B表: 高壓以上開關、斷路器、電力容熱檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(三)C表: 高壓以上變壓器、比壓器、油雷雷、電容雷、電抗器檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(四)D表: 低壓開關檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(五)E表: 低壓設備檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(六)F表: 供電設備檢測紀錄表	首次檢件: 停:28	G	

檢電人: 符電檢師 電話: 03-4614539

113 年 9 月 29 日定期 (停電) 檢驗

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	經濟部專業人員研究中心	填表日期	113年9月29日
用電場所負責人 <td>主任</td> <td>檢測日期 <td>113年9月29日</td> </td>	主任	檢測日期 <td>113年9月29日</td>	113年9月29日
用電地址 <td>新竹市光復路二段3號</td> <td>檢測方式 <td><input checked="" type="checkbox"/> 併電檢測 <input type="checkbox"/> 非併電檢測</td> </td>	新竹市光復路二段3號	檢測方式 <td><input checked="" type="checkbox"/> 併電檢測 <input type="checkbox"/> 非併電檢測</td>	<input checked="" type="checkbox"/> 併電檢測 <input type="checkbox"/> 非併電檢測
通訊地址 <td>新竹市光復路二段3號</td> <td>責任分界點 <td>16985 D06534</td> </td>	新竹市光復路二段3號	責任分界點 <td>16985 D06534</td>	16985 D06534
供電方式及電壓 <td>3φ 3φ</td> <td>電 號 <td>06-17-1114-02-9</td> </td>	3φ 3φ	電 號 <td>06-17-1114-02-9</td>	06-17-1114-02-9
高壓設備容量 <td>動力=1490.40kw, 電燈=48.00kw, 其他=</td> <td>電 壓 <td>470.45kVA</td> </td>	動力=1490.40kw, 電燈=48.00kw, 其他=	電 壓 <td>470.45kVA</td>	470.45kVA
專任電氣技術人員 <td>黑松機電技術股份有限公司</td> <td>契約容量 <td>250kVA</td> </td>	黑松機電技術股份有限公司	契約容量 <td>250kVA</td>	250kVA
專業檢驗機構名稱 <td>黑松機電技術股份有限公司</td> <td>下次檢測月份 <td>113年11月</td> </td>	黑松機電技術股份有限公司	下次檢測月份 <td>113年11月</td>	113年11月
附件及檢測項目 <td>學次數量</td> <td>排列結果</td> <td>說明</td>	學次數量	排列結果	說明
附件(一)A表: 高壓以上電纜、溫濕度等系統檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(二)B表: 高壓以上開關、斷路器、電力容熱檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(三)C表: 高壓以上變壓器、比壓器、油雷雷、電容雷、電抗器檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(四)D表: 低壓開關檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(五)E表: 低壓設備檢測紀錄表			本次檢件不停電檢測
附件(六)F表: 供電設備檢測紀錄表	首次檢件: 停:28	G	

檢電人: 符電檢師 電話: 03-4614539