

查核代表性照片表

拍攝日期：113年7月31日

工程名稱：大溪區信義路汰換管線工程



說明

現場施工介紹。



說明

現場瀝青混凝土取樣。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年7月31日

工程名稱：大溪區信義路汰換管線工程



說明 | 制水閘盒固定座與瀝青混凝土之介面，有部分孔隙未補實情形。



說明 | 局部標線不平直。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年9月10日

工程名稱：嘉義市民權路、玉峰街等汰換管線工程



說明

現場施工介紹。



說明

現場瀝青混凝土取樣。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年9月10日

工程名稱：嘉義市民權路、玉峰街等汰換管線工程



說明

瀝青混凝土鋪面與路緣交接處有部分粒料分離現象。




說明

制水閘箱內有積水現象。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年09月20日

工程名稱：大林石化油品儲運中心有機揮發性氣體處理系統及公用系統統包工程

 台灣中油股份有限公司興建工程處 Project And Construction Division CPC Corporation, Taiwan			
工程名稱 (Project Name)	大林石化油品儲運中心有機揮發性氣體處理系統及公用系統統包工程 Volatile Organic Compounds Treatment System & Utility System Project Engineering of Tain Petrochemical Oil Storage Center		
設計單位 (Designer)	中鼎工程股份有限公司/葛鼎工程服務股份有限公司 CTCI Corporation/CTCI Resources Engineering Inc.		
監造單位 (Construction Supervisor)	台灣中油股份有限公司興建工程處大林施工三所 Taiwan Petroleum Corporation Construction Engineering Department 3th Construction		
施工廠商 (Contractor)	中鼎工程股份有限公司/葛鼎工程服務股份有限公司 共同承攬 CTCI Corporation/CTCI Resources Engineering Inc.		
工程概要 (Project Descriptions)	設計、採購及供料、建造及安裝、預試車、試車及性能測試協助之統包工程 The EPC Project including Engineering design, Procurement services, Construction activities, Pre-commissioning, Commissioning and Performance testing Assistance		
工程效益 (Expected Benefits)	本工程配合大林石化油品儲運中心至大林煉油廠及林園石化廠之物料運送需求，完工後供給大林石化油品儲運中心商轉使用，以滿足輸、儲功能之運作；另本工程尚有本計畫所有公用系統及有機揮發性氣體回收處理系統裝建及試車，提供全區公用物料和燃燒塔、廢水等處理。		
施工期間 (Duration)	民國112年04月10日至民國116年07月01日 (10/04/2023 - 01/07/2027)		
工地主任 (Site Manager)	鄭智元 Chih-Yuan Cheng	電話 (TEL)	0935-432-788
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	余宗榮 林國義 方棋 莊榮倫 潘怡萍 吳國章	電話 (TEL)	0920-128-860 0953-082-737 0922-668-190 0981-135-003 0905-512-768 0989-260-728
職業安全衛生管理人員 (Occupational Safety and Health Management Personnel)	王輝煌 Hui Huang Wang	電話 (TEL)	0968-770-872
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	戴佳信 JIA SIN DAI	電話 (TEL)	0912-675-975
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民營工專線及網址 (Hot Line and Web Site) 0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw		
	政風單位 (Government Ethics Department)	07-5824141 分機2625	
	契約經費及來源 (Contract Price and Sources) 中央: 21,150,000 (千元)(Unit:NT\$1,000) 地方: 0 (千元)(Unit:NT\$1,000)		
	重要公告事項 (Notice) 1. 年(Yr) 月(M) 日(D): 2. 年(Yr) 月(M) 日(D):		
	生態檢核資料連結網址(大林石化油品儲運中心專區) 網址: https://www.cpc.com.tw/cp.aspx?n=3346		
	空污費管制編號: E112EB1014-1 E112EBZ029-1 高雄市政府環保局公害檢舉專線電話 0800-066666、07-7317600		
	透視圖或平面位置圖 Perspective Drawing or Location Plan		
			

2024/09/20

說明

本案工程告示牌。



說明

工區內排水不良，積水嚴重影響施工動線。

查核代表性照片表

拍攝日期：113年09月20日

工程名稱：大林石化油品儲運中心有機揮發性氣體處理系統及公用系統統包工程



說明 電氣室工程處部分鋼筋墊塊間距不符規定。



說明 管架工程、電氣室基樁樁頂部分鋼筋施工鋼筋表面銹蝕嚴重。