

一、建築物


- (一) 維護管理規定：建築法第 77 條第 3 項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。
- (二) 相關證明資料：臺北市建築物公共安全自主檢查合格標章(如下圖)。




二、昇降設備

(一) 維護管理規定:內政部建築法第七十七條之四第九項規定檢查管理辦法。


(二) 相關證明資料:




電梯使用許可證 1



電梯使用許可證 2



電梯使用許可證 3



電梯使用許可證 4



電梯使用許可證 5

三、 消防設備及高低壓設備

(一) 維護管理規定：消防法及電業法。

(二) 相關證明資料：檢附消防安全設備檢修申報書及用電裝置檢查紀錄表（如下圖）。註：高低壓設備係委託台灣機電顧問股份有限公司辦理每月檢查維護 2 次，檢附本(109)年 4 月份資料以茲代表。

台灣機電顧問股份有限公司
 地址：台北市信義區嘉興街196號1樓
 電話：(02)2736-9173 傳真：(02)2736-9149

用電裝置檢查紀錄表

客戶名稱：經濟中心
 用電地址：新大樓 檢查日期：109年4月21日

序	項	目	良	不良	備	註	序	項	目	良	不良	備	註
1	電	纜及支持物	✓				1	連	屋	線			
2	避	雷	✓				2	總	開	關			
3	比	壓器, 比	✓				3	分	路	開	關		
4	分	段開關 (DS, PF, LBS)	✓				4	保	護	設	備		
5	斷	路	✓				5	動	力	幹	線		
6	熔	絲	✓				6	動	力	分	路	線	
7	變	壓	✓				7	電	燈	幹	線		
8	電	容	✓				8	電	燈	分	路	線	
9	配	電	✓				9	配	管	及	其	支	持
10	母	線	✓				10	分	電	(操	作)
11	接	地	✓				11	用	電	器	具		
12	儀	錶	✓				12	接	地	線			
13	其	他	✓				13	其	他				

備註：M2N-GCB => 22.8kV => 5A 5A 5A PF=1.0
低壓設備使用正常

客戶簽章：張志承 查訪人：張志承

用電裝置檢查紀錄表 1

台灣機電顧問股份有限公司
 地址：台北市信義區嘉興街196號1樓
 電話：(02)2736-9173 傳真：(02)2736-9149

用電裝置檢查紀錄表

客戶名稱：經濟中心
 用電地址：新大樓 檢查日期：109年4月21日

序	項	目	良	不良	備	註	序	項	目	良	不良	備	註
1	電	纜及支持物	✓				1	連	屋	線			
2	避	雷	✓				2	總	開	關			
3	比	壓器, 比	✓				3	分	路	開	關		
4	分	段開關 (DS, PF, LBS)	✓				4	保	護	設	備		
5	斷	路	✓				5	動	力	幹	線		
6	熔	絲	✓				6	動	力	分	路	線	
7	變	壓	✓				7	電	燈	幹	線		
8	電	容	✓				8	電	燈	分	路	線	
9	配	電	✓				9	配	管	及	其	支	持
10	母	線	✓				10	分	電	(操	作)
11	接	地	✓				11	用	電	器	具		
12	儀	錶	✓				12	接	地	線			
13	其	他	✓				13	其	他				

備註：HV1 - PAK21 => 22.8kV => 6A 6A 6A PF=1.0
HV2 - PAK21 => 22.8kV => 5A 5A 5A PF=1.0
低壓設備使用正常

客戶簽章：張志承 查訪人：張志承

用電裝置檢查紀錄表 2

消防安全設備檢修報告書

場所概要	場所名稱	經濟部			
	場所地址	台北市福州街15號			
	建物樓層	地下2樓/地上8樓	申報場所樓層	B2F~8F	
	使用執照字號	77使字0471號	使用執照用途	公務機關	
總樓地板面積	總樓地板面積	8634.02			
	構造	鋼筋混凝土	實際用途	經濟部辦公室	
			營登、高登或公司登記證		
管理權人	姓名	經濟部 (代表人:魏士綱 總務司司長)		證號	F12041****
	通訊處	台北市福州街15號			
	戶籍地	台北市士林區義信里14鄰承德路四段237號三樓			
	電話	02-23213227	出生日期	1966/06/**	
專技人員	姓名	林登縣	證書字號	消士證字第2886號	
	出生日期	1944/03/**	電話	02-23650173	
	戶籍地	臺北市中正區林興里6鄰水源路23之1號2樓			
	通訊處	臺北市中正區水源路23之1號2樓			
消防安全設備檢查表		附件類別	檢附資料		
消防安全設備種類及數量表		委託書	委託書		
滅火器設備有效期限		業主證件	管理權人身分證影本		
滅火器檢查表		使用執照	使用執照		
室內消防栓設備檢查表 A棟		平面圖	平面圖A棟1F		
室內消防栓設備檢查表 D棟		平面圖	平面圖A棟2F		
泡沫滅火設備檢查表 D棟		平面圖	平面圖A棟3F		
火警自動警報設備檢查表 A, B, C, D棟		平面圖	平面圖A棟4F		
火警自動警報設備檢查表(附表一) A, B, C, D棟		平面圖	平面圖A棟5F		
火警自動警報設備檢查表 經建班		平面圖	平面圖A棟6F		
火警自動警報設備檢查表(附表一) 經建班		平面圖	平面圖A棟BF		
緊急廣播設備檢查表 D棟		平面圖	平面圖B棟2F, 3F		
標示設備檢查表 A, B, C, D棟		平面圖	平面圖B棟BF, 1F		
避難器具檢查表		平面圖	平面圖C棟1F		
避難器具檢查表(附表) 附表1		平面圖	平面圖C棟2F		
避難器具檢查表(附表) 附表2		平面圖	平面圖C棟BF		
緊急照明設備檢查表		平面圖	平面圖D棟1F, 2F		
緊急照明設備檢查表(附表) 照明燈		平面圖	平面圖D棟3F, 4F		
連結送水管檢查表		平面圖	平面圖D棟5F, 6F		
緊急電源插座檢查表 D棟		平面圖	平面圖D棟7F, 8F, RF		
耐火耐熱配線檢查表		平面圖	平面圖D棟B1F		
		平面圖	平面圖D棟B2F		
		平面圖	平面圖經建班1F, 2F, 3F		

其他附件	建物所有權狀1
其他附件	建物所有權狀2
其他附件	建物所有權狀3
其他附件	建物所有權狀4
其他附件	消防設備士證書
其他附件	結業證書

消防安全設備檢修申報書 1

消防安全設備檢修申報書 2

消防安全設備改善計畫書

檢修結果：符合



消防安全設備檢修申報書 3